



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN



检 验 报 告

TEST REPORT

No ACC260901413

产品名称: 硫酸钠 (Na_2SO_4)

委托单位: 宝武水务孝义有限公司

检验类别: 委托检验

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

FWA416595273





国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co., Ltd.

检验报告

TEST REPORT

№ ACC260901413

共 2 页 第 1 页

产品名称 Name of sample	硫酸钠 (Na_2SO_4)	商 标 Trade mark	/
规格型号 Specification	III类 一等品	生产日期 / 批号 Production date / Batch	/
检验类别 Inspection sort	委托检验	到 样 日 期 Date received	2026 年 09 月 07 日
检验地点 Test site	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼	检 验 日 期 Date of inspecting	2026 年 09 月 07 日 ~ 2026 年 09 月 14 日
委托单位 Inspection requestor	宝武水务孝义有限公司	样 品 数 量 Sample quantity	1 袋 (418g)
制造单位 Manufacturer	/	样 品 基 数 Lot size	/
委托方地址 To the address	山西省吕梁市孝义市梧桐镇孝义经济开发区污水处理厂	样 品 状 态 Sample condition	粉末, 散装, 样品完好, 符合检测要求
抽样地点 Sampling site	/	委托方代表 Principal representative	花承玺
检 验 项 目 Items of inspection	硫酸钠、水不溶物、钙和镁、钙、镁、氯化物、铁、水分、白度、pH		
检 验 依 据 Inspection standard	GB/T 6009-2014 《工业无水硫酸钠》		
检 验 结 论 Test conclusion	检测结果见下页。 签发日期: 2026 年 09 月 14 日 Issuing Date: 2026-09-14 检验检测专用章 (1)		
备 注 Remarks	委托方送样, 检测结果仅对来样负责。		

主检

曹佩娟

审核

刘明

批准

吕龙刚





国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

检验报告

TEST REPORT

№ ACC260901413

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术指标	检验结果	单项评定	检验方法
1	硫酸钠 (Na ₂ SO ₄)	%	≥95.0	96.9	合格	GB/T 6009-2014 (6.3.1)
2	水不溶物	%	/	0.13	/	GB/T 6009-2014 (6.4)
3	钙和镁 (以 Mg 计)	%	≤0.6	0.07	合格	GB/T 6009-2014 (6.5.1)
4	钙 (Ca)	%	/	0.0824	/	GB/T 6009-2014 (6.5.1)
5	镁 (Mg)	%	/	0.0177	/	GB/T 6009-2014 (6.5.1)
6	氯化物 (以 Cl 计)	%	≤2.0	1.4	合格	GB/T 6009-2014 (6.6.2)
7	铁 (Fe)	%	/	0.002	/	GB/T 6009-2014 (6.7)
8	水分	%	≤1.5	0.03	合格	GB/T 6009-2014 (6.8)
9	白度 (R457)	%	/	50.77	/	GB/T 6009-2014 (6.9)
10	pH (50g/L 水溶液, 25℃)	/	/	8.04	/	GB/T 6009-2014 (6.10)
以下空白						



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

注 意 事 项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。

The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.

- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。

The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.

- 3、未经本机构同意，不得复制报告（全部复制除外）。

The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).

- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。

The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.

- 5、报告涂改无效。

The report copy is invalid if altered.

- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.

- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。

Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

联系地址 (Address): 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼

Building No.8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area, Shaanxi Province

服务热线 (Tel): 029-84346232

邮编 (Zip Code): 710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

客服微信号

